

Наручилац	ЈКП „Водовод Златибор“
Адреса	Александра Карађорђевића 6А
Место	Чајетина
Број одлуке	990
Датум	25.03.2016. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), директор ЈКП „Водовод Златибор“, доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
у поступку јавне набавке мале вредности
ЈНМБ-д 04/16 Пумпе за ППВ Рибница Q – 50 l/s

I У поступку јавне набавке ЈНМБ-д 04/16 Пумпе за ППВ Рибница Q – 50 l/s, уговор се додељује понуђачу :

HYDROVISION doo, 11000 Београд, Капетан Мишина 23, Стари Град,
МБ 21042358 ПИБ 108655759,

као најповољнијем понуђачу у предметном поступку јавне набавке.
Вредност уговора је 630.000,00 РСД, без ПДВ-а.

Образложење

II Наручилац је дана 25.02.2016. године донео Одлуку бр. 557 о покретању поступка јавне набавке мале вредности ЈНМБ-д 04/16 Пумпе за ППВ Рибница Q – 50 l/s и Решење број 558 о образовању комисије у предметном поступку јавне набавке (у даљем тексту-Комисија).

Конкурсну документацију бр.560 од 25.02.2016. и Позив за подношење понуда бр. 561 од 25.02.2016. г., у истом поступку, Наручилац је објавио на Порталу ЈН и својој интернет страници дана 25.02.2016.год.

Као рок за достављање понуда одређен је 11.03.2016.год. до 11,00 сати.

Дана 03.03.2016.г. Наручилац је на Порталу ЈН и интернет страници објавио Одговор, број 639 од 03.03.2016.г., на питање заинтересованог лица, број 626 од 02.03.2016.године.

Дана 07.03.2016.г. Наручилац је на Порталу ЈН и интернет страници објавио Одговор, број 679 од 07.03.2016.г., на питање заинтересованог лица, број 673 од 07.03.2016.године.

Дана 07.03.2016.год. Наручилац је извршио измену конкурсне документације, број 680, коју је истог дана објавио на Порталу ЈН и својој интернет страници.

У складу са чл.63.ст.5. ЗЈН, Наручилац је продужио рок за подношење понуда и Обавештење о продужетку овог рока, број 681 од 07.03.2016.год., објавио на Порталу ЈН и својој интернет страници.

Као **нови рок** за подношење понуда одређен је датум **16.03.2016.године до 11,00 часова**.

До истека рока на адресу Наручиоца пристигло је 13 понуда.

III Поступак отварања понуда Комисија је спровела задњег дана рока за подношење понуда, 16.03.2016.год. са почетком у 13,01 часова, о чему је састављен Записник о отварању понуда бр.830 од 16.03.2016.год. који је достављен понуђачима у законском року поштом, препоручено са повратницом.

VI Комисија за јавне набавке је извршила стручну оцену поднетих понуда и дала предлог одговорном лицу Наручиоца за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке о чему је саставила одговарајући Извештај о стручној оцени понуда, бр.989 од 25.03.2016. године.

Извештај је дат у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

V Одговорно лице Наручиоца прихватило је Извештај Комисије бр.989 од 25.03.2016. године, те је на основу законског овлашћења донело предметну Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке ЈНМБ-д 04/16 Пумпе за ППВ Рибница Q – 50 l/s.

У прилогу : Извештај бр. 989 од 25.03.2016. год.

Датум : 25.03.2016.

Одговорно лице, директор Раде Јовановић



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

У складу са важећим Законом о јавним набавкама (чл.148-151.ЗЈН) против ове Одлуке понуђач може Наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве Одлуке на Порталу ЈН.

Наручилац	JKP "Водовод Златибор"
Адреса	Александра Карађорђевића бр.6А
Место	Чајетина
Број извештаја	989
Датум	25.03.2016. године

На основу члана 105. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН) Комисија за јавну набавку Наручиоца саставља:

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ОЦЕНИ ПОНУДА
у поступку јавне набавке JHMB-д 04/16 Пумпе за ППВ Рибница Q – 50 l/s

1) Подаци о јавној набавци:

Редни број јавне набавке	JHMB-д – 04/16
Врста поступка	Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета јавне набавке	Добра
Предмет набавке	Предмет набавке је једностепени центрифугални хоризонтални пумпни агрегат Q=50 l/s H=14 mHv у количини од 2 комада. Испорука, фсо.Наручилац, Чајетина.
Назив и ознака из ОРН	Пумпе за воду 42122130
Укупна процењена вредност набавке без ПДВ-а	1.000.000,00

2) Основни подаци о понуђачима и поднетим понудама :

Понуђач	Понуда : зав. број/датум/ час	Број//датум понуде понуђача
ZPTR ELEKTROKOVINA / Напомена : Понуђач је након измене конкурсне документације доставио другу понуду (број 787, са назнаком Измена), па ова понуда није отворана нити разматрана .	714/09.03.2016./10,45 h	/није отворана
GEA ES D.O.O. Бранимира Тосића 1, 21101 Н.Сад	769/14.03.2016./10,55	22/16//08032016
BINEMIKOM D.O.O. BEOGRAD 11030 Београд, Тоше Јовановића 11	770/14.03.2016./11,00	175/16//04032016
KRS SERVIS DOO, Милана Решетара 2Д, 11080 Земун	771/14.03.2016./11,07	11/16//10032016
REPRO-OPREMA DOO BEOGRAD, Славонских бригада 26,11030 Београд, Чукарица	782/15.03.2016./8,30	263/16//09032016
MERNOKOR DOO BEOGRAD-ZEMUN , 11080 Земун, Ратарски пут 10Б	783/15.03.2016./8,31	094-2-16//14032016
HYDRO NS DOO NOVI SAD 21000 NOVI SAD, Pere Popadića 12	785/15.03.2016./8,34	217-03//10032016
ZPTR ELEKTROKOVINA, Čukojevac broj 3, 36220 Čukojevac, Kraljevo	787/15.03.2016./8,42	1640//14032016
MOPING DOO POŽAREVAC, ул. Баје Секулића б.б., 12000 Пожаревац,	788/15.03.2016./8,50	16-.../16//14032016
IVING DOO NIŠ 18000 Ниш, Косовке девојке 32А	789/15.03.2016./9,01	16075//04032016
WILO BEOGRAD doo BEOGRAD 11050 Вождовац, Београд, Тетовска 72	791/15.03.2016./9,06	5016-00470//11032016
MZT PUMPE DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија Чарнојевића 99д, 1/3 11070 Нови Београд	793/15.03.2016./9,11	24-03/2016//08032016
HYDROVISION doo, 11000 Београд, Капетан Мишина 23, Стари Град	794/15.03.2016./9,15	146-16//08032016

3-1) Укупан број поднетих понуда : 13

р.бр.	зав.бр.	Благовремене понуде	р.бр.	зав.бр.	Неблаговремене понуде
1.	714	ZPTR ELEKTROKOVINA /			
2.	769	GEA ES D.O.O.			
3.	770	BINEMIKOM D.O.O. BEOGRAD			
4.	771	KRS SERVIS DOO			
5.	782	REPRO-OPREMA DOO BEOGRAD			
6.	783	MERNOKOR DOO BEOGRAD-ZEMUN			
7.	785	HYDRO NS DOO NOVI SAD			
8.	787	ZPTR ELEKTROKOVINA			
9.	788	MOPING DOO POŽAREVAC			
10.	789	IVING DOO NIŠ			
11.	791	WILO BEOGRAD doo BEOGRAD			
12.	793	MZT PUMPE DOO BEOGRAD			
13.	794	HYDROVISION doo			

3-2) Понуђач ZPTR ELEKTROKOVINA је доставио две понуде и то :

- понуду број 714 од 09.03.2016.год. и
- понуду број 787 од 15.03.2016.године на којој је назначено да се подноси по измени конкурсне документације.

У тачки 5.2 Конкурсне документације наведено је да понуђач може поднети **само једну понуду** (чл.87. ст.3. ЗЈН).

У овом случају Понуђач је требао да, у складу са упутством из конкурсне документације, тачка 5.16, опозове првобитно поднету понуду (дакле понуду бр.714) и потом поднесе нову понуду. Међутим с обзиром да је Понуђач на касније поднетој понуди назначио да се ради о понуди која се подноси након измене конкурсне документације, Комија је заузела став да је тиме Понуђач практично опозвао прву понуду па је приликом стручне оцене разматрала само другу понуду овог Понуђача, број 787 од 15.03.2016.год. **Понуду број 714 од 09.03.2016.год. Комисија није отвараола нити разматрала и она остаје у архиви Наручиоца као документ у предметном поступку јавне набавке.**

4) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:

Зав.бр.	Понуђач	Разлози за одбијање понуде
769	GEA ES D.O.O.	Понуда понуђача се одбија као неприхватљива у складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН, а на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.
Образложење : Увидом у техничку документацију констатовано је да понуђена опрема не испуњава све техничке спецификације, односно захтеве у погледу техничких карактеристика који су наведени у тачки 3.1 конкурсне документације, односно: 1) Није понуђена заштита од прегревања намотаја електро мотора. У складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која не испуњава све техничке спецификације је неодговарајућа. У складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН понуда која је неодговарајућа је истовремено и неприхватљива. У складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде. Понуђена цена : 807.000,00 без ПДВ-а.		
770	BINEMIKOM D.O.O. BEOGRAD	Понуда понуђача се одбија као неприхватљива у складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН, а на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.
Образложење : Увидом у техничку документацију констатовано је да понуђена опрема не испуњава све техничке спецификације, односно захтеве у погледу техничких карактеристика који су наведени у тачки 3.1 конкурсне документације, односно:		

- 1) Није понуђена заштита од прегревања намотаја електро мотора;
- 2) Радна тачка ИЗНАД оптималног дела радне криве.
- 3) Констатована мања одступања од тражених Q/H карактеристика.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која не испуњава све техничке спецификације је **неодговарајућа**.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН понуда која је неодговарајућа је истовремено и **неприхватљива**.

У складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде.

Понуђена цена : 829.560,00 без ПДВ-а.

782	REPRO-OPREMA DOO BEOGRAD	Понуда понуђача се одбија као неприхватљива у складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН, а на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.
-----	-----------------------------	--

Образложење :

Техничка документација делимично замрљана и нечитка.

Увидом у техничку документацију констатовано је да понуђена опрема **не испуњава све** техничке спецификације, односно захтеве у погледу техничких карактеристика који су наведени у тачки 3.1 конкурсне документације, **односно**:

- 1) Није понуђена заштита од прегревања намотаја електро мотора;
- 2) **Мали степен** искоришћења (< 77 %) ;
- 3) Нису **јасно** наведене карактеристике електромотора

У складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која не испуњава све техничке спецификације је **неодговарајућа**.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН понуда која је неодговарајућа је истовремено и **неприхватљива**.

У складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде.

Понуђена цена : 778.680,00 без ПДВ-а.

783	MERNOKOR DOO BEOGRAD-ZEMUN	Понуда понуђача се одбија као неприхватљива у складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН, а на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.
-----	-------------------------------	--

Образложење :

Увидом у техничку документацију констатовано је да понуђена опрема **не испуњава све** техничке спецификације, односно захтеве у погледу техничких карактеристика који су наведени у тачки 3.1 конкурсне документације, **односно**:

- 1) Није понуђена заштита од прегревања намотаја електро мотора.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која не испуњава све техничке спецификације је **неодговарајућа**.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН понуда која је неодговарајућа је истовремено и **неприхватљива**.

У складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде.

Понуђена цена : 620.000,00 без ПДВ-а.

785	HYDRO NS DOO NOVI SAD	Понуда понуђача се одбија као неприхватљива у складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН, а на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.
-----	--------------------------	--

Образложење :

Увидом у техничку документацију констатовано је да понуђена опрема **не испуњава све** техничке спецификације, односно захтеве у погледу техничких карактеристика који су наведени у тачки 3.1 конкурсне документације, **односно**:

- 1) Није понуђена заштита од прегревања намотаја електро мотора;
- 2) Констатована мања одступања радне тачке на Q/H кривој од тражених карактеристика.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која не испуњава све техничке спецификације је **неодговарајућа**.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН понуда која је неодговарајућа је истовремено и **неприхватљива**.

У складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде.

Понуђена цена : 880.000,00 без ПДВ-а.

789	IVING DOO NIS	Понуда понуђача се одбија као неприхватљива у складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН, а на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.
-----	---------------	--

Образложење :

Увидом у техничку документацију констатовано је да понуђена опрема **не испуњава све** техничке спецификације, односно захтеве у погледу техничких карактеристика који су наведени у тачки 3.1 конкурсне документације, **односно**:

- 1) Није понуђена заштита од прегревања намотаја електро мотора;
- 2) Констатовано да пумпа за предложену радну тачку има степен искоришћења испод 70% (супротно захтеву од мин.77 %).

У складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која не испуњава све техничке спецификације је **неодговарајућа**.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН понуда која је неодговарајућа је истовремено и **неприхватљива**.

У складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде.

Понуђена цена : 652.000,00 без ПДВ-а.

791	WILO BEOGRAD doo BEOGRAD	Понуда понуђача се одбија као неприхватљива у складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН, а на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.
-----	-----------------------------	---

Образложење :

Увидом у техничку документацију констатовано је да понуђена опрема не испуњава све техничке спецификације, односно захтеве у погледу техничких карактеристика који су наведени у тачки 3.1 конкурсне документације, односно:

- 1) Констатовано је да је радна тачка пумпе у горњем делу Q/H криве, што не одговара оптималној радној тачки на средини Q/H криве;
- 2) Такође има мањих одступања од тражених Q/H карактеристика.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која не испуњава све техничке спецификације је **неодговарајућа**.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН понуда која је неодговарајућа је истовремено и **неприхватљива**.

У складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде.

Понуђена цена : 600.000,00 без ПДВ-а.

793	MZT PUMPE DOO BEOGRAD	Понуда понуђача се одбија као неприхватљива у складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН, а на основу члана 3. став 1. тачка 32) и 33) ЗЈН.
-----	--------------------------	---

Образложење :

Увидом у техничку документацију констатовано је да понуђена опрема не испуњава све техничке спецификације, односно захтеве у погледу техничких карактеристика који су наведени у тачки 3.1 конкурсне документације, односно:

- 1) Није понуђена заштита од прегревања намотаја електро мотора.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 32) ЗЈН понуда која не испуњава све техничке спецификације је **неодговарајућа**.

У складу са чланом 3. став 1. тачка 33) ЗЈН понуда која је неодговарајућа је истовремено и **неприхватљива**.

У складу са ставом 1. члана 107. ЗЈН Наручилац је дужан да одбије све неприхватљиве понуде.

Понуђена цена : 554.900,00 без ПДВ-а.

5-1) Критеријум за доделу уговора је „Економски најповољнија понуда“.

Избор између благовремених, одговарајућих и прихватљивих понуда Комисија је извршила применом утврђеног критеријума **економски најповољније понуде**.

А) Елементи критеријума и њихова релативна вредност дати су у табели :

Ред . број	ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА	Релативна вредност елемента (бодови)
1.	Понуђена укупна цена (без ПДВ-а) , максимално.....	95
2.	Промер усиса/ потиса , максимално.....	5
	(1) Усис Позиција-Аксијално DN 200 Потис-радијално горе до спојнице DN150 ;.....5 бодова	
	(2) Усис Позиција-Аксијално DN 150 Потис-радијално горе до спојнице DN125;.....0 бодова	
	У К У П Н О (максимално).....	100

Б) МЕТОДОЛОГИЈА (формула) по којој се врши бодовање понуда у складу са утврђеним елементима критеријума и њиховим релативним вредностима.

1) Елемент критеријума –Понуђена укупна цена (максимално $N_C = 95,00$ бодова) :

- Понуда понуђача у којој је наведена најнижа укупна понуђена цена без ПДВ-а - $C_{\min}$ добија максималан број бодова предвиђен за овај елемент критеријума, односно, $N_C = 95,00$ бодова.

- Остале понуде се оцењују упоређивањем са најповољнијом понудом у погледу овог елемента критеријума, применом формуле :

$$N_C = \frac{C_{\min} \text{ (најнижа понуђена цена)}}{C_p \text{ (понуђена цена из понуде која се оцењује)}} \times 95,00 \text{ бодова.}$$

где је N_C - број бодова који по овом елементу критеријума добија понуда која се оцењује.

2) Елемент критеријума – Промер усиса/потиса по захтеву/алтернативно (максимално $N_P = 5,00$ бодова).

Понуда у којој су понуђени пумпни агрегати захтеваног усиса DN 200 и потиса DN150 добија максималан број бодова за овај елемент критеријума $N_P = 5$ бодова.

Понуда у којој понуђени пумпни агрегати имају алтернативне вредности усиса- DN150, односно потиса- DN125 добија $N_P = 0$ бодова, односно не добија бодове по овом елементу критеријума.

Понуда у којој понуђени пумпни агрегати имају усис и/или потис различит од наведених захтеваних, односно, алтернативних промера, је неприхватљива.

******Напомена :** Приликом бодовања израчунавање се врши заокруживањем на две децимале.

Сабирањем бодова које једна понуда, применом наведене методологије бодовања добије по сваком елементу критеријума, долази се до коначне оцене те понуде - N_{UK} , односно :

$$N_{UK} = N_C + N_P$$

На основу овако добијених коначних оцена понуда (укупног броја бодова N_{UK}) формира се ранг листа понуда, односно, понуђача. Рангирање понуда, односно, понуђача, према броју укупно освојених бодова (N_{UK}) се врши у опадајућем низу тако да се на првом месту ранг листе налази понуђач чија је понуда освојила највише бодова.

Уговор о набавци у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16 биће додељен понуђачу који се налази на првом месту на ранг листи, односно, понуђачу чија је понуда благовремена, одговарајућа, прихватљива и која је, на основу оцене понуда применом утврђеног критеријума и методологије, освојила највише бодова.

Резервни критеријуми :

1) Уколико две или више понуда имају исти број освојених бодова као повољнија оцениће се понуда у којој је понуђен дужи гарантни рок.

2) Ако две или више понуда имају исти број освојених бодова и једнак гарантни рок, као повољнија оцениће се понуда у којој је понуђен краћи рок за решавање рекламације.

3) Уколико су две или више понуда једнаке по свим напред наведеним критеријумима као повољнија оцениће се понуда у којој је понуђен краћи рок испоруке.

5-2) Бодовање-оцена понуда : Комисија је применом утврђеног критеријума за доделу уговора извршила упоређивање – бодовање преосталих понуда које нису одбијене у претходној фази стручне оцене понуда.

Резултати бодовања приказани су у табели :

Табела о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16

Елемент критеријума Понуђач	1) Понуђена укупна цена, без ПДВ-а $N_C \text{ (max.)} = 95,00$ бодова	2) Промер усиса/ потиса (1) Усис 200/Потис 150 ..5 бод (2) Усис 150/Потис 125 ..0 бод $N_P \text{ (max.)} = 5,00$ бодова	Укупно бодова $N_{UK} = N_C + N_P$ $N_{UK} \text{ (max.)} = 100$ бодова
KRS SERVIS DOO	$C_p = 842.182,50$ $N_C = \frac{C_{\min}}{C_p} \times 95 = \frac{630.000,00}{842.182,50} \times 95$ $N_C = 71,07$	Усис ДН150/Потис ДН125 $N_P = 0$	$N_{UK} = 71,07$
ZPTR ELEKTROKOVINA	$C_p = 860.000,00$ $N_C = \frac{C_{\min}}{C_p} \times 95 = \frac{630.000,00}{860.000,00} \times 95$ $N_C = 69,59$	Усис ДН150/Потис ДН125 $N_P = 0$	$N_{UK} = 69,59$
MOPING DOO POŽAREVAC	$C_p = 740.000,00$ $N_C = \frac{C_{\min}}{C_p} \times 95 = \frac{630.000,00}{740.000,00} \times 95$ $N_C = 80,88$	Усис ДН150/Потис ДН125 $N_P = 0$	$N_{UK} = 80,88$
HYDROVISION doo	$C_p = C_{\min} = 630.000,00$ $N_C = 95,00$	Усис ДН150/Потис ДН125 $N_P = 0$	$N_{UK} = 95,00$

5-3) Ранг листа : Рангирањем понуда према броју укупно освојених бодова ($N_{\text{ук}}$), у опадајућем низу, састављена је Ранг листа, дата у табели, где се на првом месту ранг листе, као најповољнија понуда у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16, налази понуда (понуђач) са највише укупно освојених бодова.

Табела-Ранг листа понуда (понуђача) у поступку ЈНМВ-д 04/16 Пумпе за ППВ Рибница Q – 50 l/s

Место на ранг листи	Заводни бр. понуде	Назив/име понуђача	Укупно освојени бодови ($N_{\text{ук}}$)
1.	794	HYDROVISION doo	95,00
2.	788	MOPING DOO POŽAREVAC	80,88
3.	771	KRS SERVIS DOO	71,07
4.	787	ZPTR ELEKTROKOVINA	69,59

5-4) На основу наведеног Комисија је заузела став да **уговор о набавци** у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16 Пумпе за ППВ Рибница Q – 50 l/s треба **доделити понуђачу HYDROVISION doo** из Београда који се налази на првом месту ранг листе, чија је понуда благовремена, одговарајућа и прихватљива, а која је, на основу оцене понуда применом утврђеног критеријума и методологије, освојила највише бодова.

6) Основни елементи понуде бр. 146-16 од 08.03.2016. год. понуђача HYDROVISION doo из Београда, која је заведена код Наручиоца под бр. 794 од 15.03.2016.год., као најповољније понуде у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16 Пумпе за ППВ Рибница Q – 50 l/s :

- Предмет Понуде су два једностепена центрифугална хоризонтална пумпна агрегата Q=50 l/s ,H=14 mnpv, марке/ознаке/ произвођача CAPRARI Srl. Italija, Модел MEC-AT2/125 Y.

1/Укупна понуђена цена агрегата без ПДВ-а : 630.000,00 РСД;

2/ Укупна понуђена цена обухвата :

- продајну цену опреме,
- трошкове испоруке опреме fco. Наручилац Чајетина
- све попусте које понуђач евентуално даје Наручиоцу у односу на редовну продајну цену.

3/ Понуђена цена је фиксна;

4/ Услови плаћања:

- Плаћање ће се вршити одложено.
- Рок плаћања је 10 дана од дана пријема исправне фактуре за извршену испоруку, односно у складу са

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („ Сл.гл. РС бр. 119/2012).

5/ Испорука :

- Место испоруке је fco.Наручилац - магацин Наручиоца у Чајетини.
- Понуђач се обавезује да приликом испоруке преда Наручиоцу :
 - пратећу техничку и другу потребну документацију,
 - оверен гарантни лист са условима гаранције,
 - меницу за отклањање грешака у гарантном року са пратећом документацијом.
- Рок за испоруку је 97 дана од дана закључења уговора.

6/ Понуђач гарантује за квалитет и техничке карактеристике испоручене опреме у складу са захтевима Наручиоца из конкурсне документације и условима које је дао у својој понуди.

7/ Гарантни рок на понуђену опрему је 2 године од дана испоруке.

8/ Рекламација :

-Наручилац има право на рекламацију одмах након пријема , а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра.

-Све недостатке који су последица фабричке грешке или пропуста понуђача, понуђач ће у гарантном року отклонити о свом трошку, fco. Наручилац.

-Рекламацију Наручилац понуђачу упућује у писаној форми, поштом, факсом или мејлом. Уколико је рекламација упућена понуђачу факсом или мејлом понуђач се обавезује да на исти начин Наручиоцу пошаље потврду о пријему рекламације.

-Максимални рок за решавање рекламације је 10 дана од дана пријема писмене рекламације. Понуђач се обавезује да у понуђеном максималаном року отклони рекламирани недостатак без обзира на његову сложеност и вредност.

9/ Понуђач је прихватио све услове које је Наручилац поставио у конкурсној документацији.

10/ Рок важности понуде је 90 дана.

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, на основу свега наведеног, констатује да је у поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16 Пумпе за ГПВ Рибница Q – 50 l/s најповољнија понуда бр. 146-16 од 08.03.2016. год. понуђача

HYDROVISION doo, 11000 Београд, Капетан Мишина 23, Стари Град,
МБ 21042358 ПИБ 108655759,

која је заведена код Наручиоца под бр. 794 од 15.03.2016. године и предлаже Наручиоцу да уговор у предметном поступку јавне набавке ЈНМВ-д 04/16 додели овом понуђачу.

Вредност уговора је 630.000,00 динара без ПДВ-а.

Извештај доставити директору ради доношења одлуке о додели уговора.

Антоније Дабић, председник Комисије

