

ЈКП "Водовод Златибор"
Број : 3390
Датум : 16.09.2016. године

На основу члана 63. ЗЈН („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“
Адреса : улица Александра Карађорђевића 6 а , 31310 Чајетина
објављује :

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 12/16 Канализационе шахте

На основу члана 63. ЗЈН Наручилац врши **измену конкурсне документације** у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 12/16 Канализационе шахте. Изменом се мењају **техничке карактеристике** предмета набавке – **позиције : Шахтови на цеви Ø300** и то у погледу **висине шахтова.**

Изменом се дефинише висина шахтова на цеви Ø 300 онако како је дато у табели :

- Шахтови на цеви Ø300 (коруговане ПЕ цеви, **унутрашњи пречник**) :

ознака шахта	висина шахта [m]	јединица мере	количина
Š-13	1,56	КОМ.	1
Š-14	2,39	КОМ.	1
Š-15	2,50	КОМ.	1
Š-16	1,66	КОМ.	1
Š-17	2,00	КОМ.	1
Š-18	2,04	КОМ.	1
Š-19	1,73	КОМ.	1
Š-20	2,43	КОМ.	1
Š-21	1,86	КОМ.	1
Š-22	1,44	КОМ.	1
Š-23	2,24	КОМ.	1
Š-24	1,89	КОМ.	1
Š-25	1,60	КОМ.	1
Š-26	2,27	КОМ.	1

Ова измена конкурсне документације је сада **саставни део конкурсне документације** и њу понуђачи приликом састављања и подношења понуде **морају узети у обзир.**

У смислу наведене измене, а ради лакшег и прегледнијег састављања и подношења ваљане понуде, понуђач :

- у I делу конкурсне документацији **треба да замени страницу број 3, а**
- у делу II ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ **треба да замени страницу број 20,**

новим страницама на којима су унесене наведене измене и које под истим редним бројевима дајемо **у прилогу овог дописа.**

У осталом делу конкурсна документација остаје **неизмењена.**

За ЈКП „ Водовод Златибор“
Комисија за јавне набавке у предметном поступку јавне набавке

У прилогу :

Странице број 3 и 20 са извршеном изменом.

ДЕО I - ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, УСЛОВИ И УПУТСТВА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- (1) Наручилац : ЖКП „Водовод Златибор“, ул. Александра Карађорђевића 6 А , 31310 Чајетина
Интернет страница : www.vodovod-zlatibor.org (није активна).
- (2) Врста поступка : отворени поступак
- (3) Предмет јавне набавке : добра
- (4) Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
- (5) Контакт : **E-mail** : javnenaabavke@vodovod-zlatibor.org ; Тел./факс : 031/3831-805.
Душанка Жиловић тел. 062/8849-183 ; Драгослав Кићановић тел.031/3831–805, 062/8849-161.

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет набавке су водонепропусни ревизиони канализациони шахтови.

Назив и ознака из ОРН : - Цеви и арматура – 441630

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ --ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ . УСЛОВИ ИЗВРШЕЊА НАБАВКЕ

3.1 Техничке карактеристике-опис и спецификација водонепропусних ревизионих канализационих шахтова који су предмета јавне набавке

1) Техничке карактеристике:

- Материјал израде полиетилен, полипропилен или полиестер;
- Пречник шахта је Ø1000;
- Могућност увођења нових прикључака са заптивним елементима;
- Унутар шахта морају постојати пењалице;
- Дно шахта мора бити канал у облику кинете;
- Поклопци морају имати заптивке за спречавање уливања површинских вода;
- Шахтови морају бити изливени из једног комада, како би била обезбеђена водонепропусност;
- Шахт мора бити отпоран на притисак и деформације;
- Шахт мора бити отпоран на високе и ниске температуре;

2) Спецификација:

- Шахтови на цеви Ø300 (коруговане ПЕ цеви, унутрашњи пречник) :

ознака шахта	висина шахта [m]	јединица мере	количина
Š-13	1,56	КОМ.	1
Š-14	2,39	КОМ.	1
Š-15	2,50	КОМ.	1
Š-16	1,66	КОМ.	1
Š-17	2,00	КОМ.	1
Š-18	2,04	КОМ.	1
Š-19	1,73	КОМ.	1
Š-20	2,43	КОМ.	1
Š-21	1,86	КОМ.	1
Š-22	1,44	КОМ.	1
Š-23	2,24	КОМ.	1
Š-24	1,89	КОМ.	1
Š-25	1,60	КОМ.	1
Š-26	2,27	КОМ.	1

Образац 3П

Предмет, цене и остали услови Понуде
у поступку јавне набавке **ЈНВВ-д 12/16 Канализационе шахте**
који спроводи наручилац ЖКП „Водовод Златибор“ из Чајетине

1/ Предмет Понуде су водонепропусне ревизионе канализационе шахте и то :

- Шахтови на цеви Ø300 (коруговане ПЕ цеви, унутрашњи пречник) израђени од _____
марке/ознаке произвођача (навести) : _____

- Шахтови на цеви Ø800 (коруговане ПЕ цеви, спољни пречник) израђени од _____
марке/ознаке произвођача (навести) : _____

fco. Наручилац Чајетина, у складу са условима из конкурсне документације, а по спецификацији датај у Табели под тачком 2/ и под условима наведеним даље у Обрасцу.

2/ Канализационе шахте нудимо према спецификацији из табеле :

Табела – Спецификација понуде

1. Тип шахта	2. ознака	3. Висина шахта [m]	4. Јед. мере	5. Количина	6. Понуђена јединична цена без ПДВ-а	7. Укупна понуђена цена без ПДВ-а
Шахтови на цеви Ø300 (коруговане ПЕ цеви, унутрашњи пречник)	Š-13	1,56	ком.	1		
	Š-14	2,39	ком.	1		
	Š-15	2,50	ком.	1		
	Š-16	1,66	ком.	1		
	Š-17	2,00	ком.	1		
	Š-18	2,04	ком.	1		
	Š-19	1,73	ком.	1		
	Š-20	2,43	ком.	1		
	Š-21	1,86	ком.	1		
	Š-22	1,44	ком.	1		
	Š-23	2,24	ком.	1		
	Š-24	1,89	ком.	1		
	Š-25	1,60	ком.	1		
Š-26	2,27	ком.	1			
Шахтови на цеви Ø800 (коруговане ПЕ цеви, спољни пречник)	Š-800	1,70	ком.	10		
////////////////	У К У П Н А П О Н У Ћ Е Н А Ц Е Н А Б Е З П Д В - а				////////////////	

Понуђене јединичне цене су fco. Наручилац.

Понуђене цене се дају као **фиксне** и не могу се мењати у периоду важења уговора.

3/ Рекапитулација.

Укупна понуђена цена без ПДВ-а за испоруку добара према спецификацији из дате Табеле је :

и словима: _____ РСД,
ПДВ по стопи од _____% износи _____ РСД,
што укупно, са ПДВ-ом, износи _____ РСД, без ПДВ-а,