

Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 2900

Датум : 10.08.2017.год.

**Измена-допуна конкурсне документације у поступку јавне набавке
ЈНВВ-д 09/17 MS сигурносни вентили**

У складу са чланом 63. ЗЈН, Наручилац врши следећу измену у конкурсној документацији :

Мења се тачка 3.1/1 Техничке карактеристике -опис и спецификација добара која су предмет јавне набавке, **тако да иста тачка сада гласи :**

3.1/1 Техничке карактеристике-опис и спецификација добара која су предмет јавне набавке

1) Позиција 1 - MS сигурносни вентили

Опис : - MS сигурносни пропусни кугла вентил PN 10 са унутрашњим цоловним навојем;

- MS вентил има унутрашњи цоловни навој са обе стране у складу са EN 228-1(или одговарајуће);
- Ставља се испред водомера;
- **Намењен делимичном или потпуном затварању протока закретањем кључа од 0-90°;**
- **Минимална уградна дужина за MS сигурносни кугла вентил (L_{min}) је 70 mm.**
- Отварање и затварање протока вентила врши се механичким кључем (Позиција 2).

Спецификација потребних вентила : DN 20, PN 10, унутрашњи навој 3/4“.....415 комада.

2) Позиција 2 - Механички кључ за отварање и затварање вентила наведених у оквиру Позиције 1).

У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Измена конкурсне документације број 2900 од 10.08.2017.год. је сада саставни део конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 09/17 MS сигурносни вентили и понуђачи су дужни да своје понуде поднесу у складу са предметном изменом.

Комисија у поступку ЈНВВ-д 09/17