

Наручилац : ЈКП „ Водовод Златибор“

Број : 1212

Датум : 05.05.2020. год.

Веза : Јавна набавка ЈНВВ-д 04/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ I-II /1

Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке

ЈНВВ-д 04/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ I-II /1

Поводом питања заинтересованог лица број 1210 од 05.05.2020.год., а у складу са документом – Питања и одговори број 1211 од 05.05.2020.год. објављеним на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца и чланом 63. ЗЈН **врши се следећа измена првобитно објављене** конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈНВВ-д 04/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ I-II /1, и то :

- Брише се прва страна Обрасца ЗП 2 (страна бр. 22), а уместо ње се уписује исто нумерисана и означена страна коју дајемо у наставку текста. Потребно је да понуђачи страну 22 у постојећој конкурсној документацији замене новом страном 22 коју дајемо у прилогу.

Овим Наручилац исправља грешку у штампању коју је начинио код дефинисања једне од димензија Т комада, где је навео ДН 200/800, а требало је ДН 200/80.

Ова измена је сада саставни део конкурсне документације у предметном поступку и понуђачи су дужни да своје понуде поднесу у складу са њом.

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија у предметном поступку јавне набавке

Образац ЗП-2
Предмет, цене и остали услови Понуде
за Партију 2 –Ливено гвоздени водоводни фитинг

у поступку јавне набавке 04/20 ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ I-II /1
 који спроводи наручилац ЈКП „ Водовод Златибор“ из Чајетине

1/ Предмет Понуде је ливено гвоздени водоводни фитинг произвођача/марке/ознаке (**навести**) :

fco. Наручилац Чајетина, по спецификацији и ценама како је дато у Табели под тачком 2/ и под условима наведеним даље у Обрасцу, а у свему у складу са конкурсном документацијом у предметном поступку јавне набавке.

2/Табела-спецификација понуде (попунити) :

Ред. бр.	- Назив, - Специфичне техничке карактеристике, - Промер по захтеву Наручиоца	јед. мере	Понуђена количина	Цена по јед. мере без ПДВ-а (РСД)	Укупна цена, без ПДВ-а (РСД)
1.	Т комад 1. Материјал: GGG - 40; 2. Стандард: Т - DIN 28643(или одговарајуће); 3. Минимални радни притисак је најмање 16 bar; 4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501(или одговарајуће); 5. Укључени завртњи, навртке и подлошке; 6. Површинска заштита пластифицирањем.				
	DN50/50	ком.	5		
	DN65/50	ком.	1		
	DN65/65	ком.	1		
	DN80/50	ком.	5		
	DN80/65	ком.	1		
	DN80/80	ком.	5		
	DN100/50	ком.	5		
	DN100/80	ком.	10		
	DN100/100	ком.	10		
	DN150/80	ком.	1		
	DN150/100	ком.	5		
	DN150/150	ком.	5		
	DN200/80	ком.	1		
	DN200/100	ком.	5		
	DN200/150	ком.	2		
	DN200/200	ком.	2		
	DN300/100	ком.	1		
	DN300/150	ком.	1		
	DN300/200	ком.	2		
	DN300/300	ком.	2		
	DN400/200	ком.	2		
	DN400/300	ком.	2		
	DN400/400	ком.	1		
2.	ТТ комад 1. Материјал: GGG - 40; 2. Стандард: ТТ - DIN 28544(или одговарајуће); 3. Минимални радни притисак је најмање 16bar; 4. Прирубница по DIN 28605, обрађене по DIN 2501(или одговарајуће); 5. Укључени завртњи, навртке и подлошке; 6. Површинска заштита пластифицирањем.				
	DN50/50	ком.	2		
	DN80/80	ком.	2		